

移設・新設工事概要図（決定）

協議図面
協議 No. 375976
作成・更新日：2025.5.20

申し添え
青丸の乙黒36A（極楽寺6）
移設については
NTTさま主体の工事分として
計画いたします

凡例

	本柱(既設)
	NTT柱(既設)
	本柱(新設)
	NTT柱(新設)
	地支線(新設)
	変圧器(新設)
	電線(既設)
	電線(新設)
	引込線(新設)
	撤去

支線の基礎が上図のように入りますので
壁より約1m隙間が生じます。

L型擁壁や重力擁壁の場合は
上図のようにあらかじめ
箱抜きをお願い致します。

<注意事項> 必ずご確認ください

- ①雨水升、上下水道等の計画については、建柱を考慮した位置へ修正をお願いします。
(建柱作業は約1mのスペースが必要となります)
 - ②当協議において電柱位置が確定しましたら造成工事業者様へ図面の提供をお願いいたします。
 - ③地支線は東京電力とNTT様の2条新設となる場合があります。
 - ④電柱は東京電力またはNTT様のいずれかが建柱致します。
- ※建柱案協議が終了しましたらNTT様に協議内容を開示させていただきますのであらかじめご了承ください。